

Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось у листопаді 2023 року

Гідрометеорологічна обстановка

В листопаді місяці в басейні р. Рось утримувалась погода з мінливою хмарністю. Опадів випало 66,1 мм, при нормі у листопаді 46,0 мм., що становить 143,7 % від місячної норми.

Найвища денна температура в листопаді 2023 року склала +21,80С, у той час як мінімальна температура вночі опускалася до -5,70С. Середні показники температури протягом місяця становили: денна +8,50С, нічна +4,50С.

Руслові водосховища на р. Рось працювали в режимі утримання рівнів води близьких до встановлених з підтриманням постійних витрат не менше ніж екологічні.

У верхній течії р. Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався нижче НПР від -0,36 м до -0,64 м, витрати води становили 0,35м³/с.

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався від -0,03 м нижче НПР, 157,50 НПР з витратами води 1,0 - 2,0 м³/с.

У нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався від -0,03 м нижче НПР, до +0,09 вище НПР з витратами води 3,10 – 6,47 м³/с.

На Корсунь-Шевченківському водосховищі рівень води коливався від -0,06 до -0,04 м нижче НПР з витратами води 2,60 – 8,10 м³/с.

На основних притоках р. Рось в контрольних створах витрати води становили:

- з р. Кам'янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,04 – 0,07 м³/с;
- з р. Роставиця, с. Строків Житомирська область – 0,30 – 1,50 м³/с;
- з р. Російка с. Новоживотів, Вінницька область – 0,15 м³/с;
- з р. Росава с. Маслівка, Київська область – 0,02 – 0,025 м³/с.

У гирлі основних приток р. Рось витрати становили:

- р. Кам'янка, с. Фурси – 0,09 м³/с;
- р. Роставиця, с. Матюші – 0,50 – 2,50 м³/с;
- р. Російка с. Скибинці – 0,16 - 0,18 м³/с;
- р. Молочна с. Зрайки – 0,03 м³/с.

ГЕС на р. Рось та р. Роставиця: Косівська, Дибенецька, Богуславська, Щербаківська, Білоцерківська, Стеблівська, Корсунь-Шевченківська, Дулицька, Голуб'ятинська працювали в режимі утримання рівня води близьким до НПР з витратами в межах притоку.

Робота водогосподарського комплексу

РОВР річки Рось та водогосподарські організації басейну працювали в режимі повсякденної діяльності. Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі РОВР річки Рось та водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об'єктів, аналіз, систематизація та передача інформації. Оперативно інформувалося керівництво управління, Кризовий центр Держводагентства, БУВР середнього Дніпра.

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, гідроспорудах, що перебувають на балансі управління виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води маневруванням затворами водоскидних споруд .

Аналітично-диспетчерський центр взаємодіяв з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, водогосподарськими організаціями, водокористувачами, орендарями водних об'єктів.

Гідроекологічна обстановка в зоні впливу водогосподарських систем та інших водогосподарських об'єктів.

Завдяки роботі гідротехнічних споруд у затверджених режимах роботи водних об'єктів підтримувалися задовільні гідрогеологічні умови в басейні р. Рось.

Інженерно-геологічна обстановка.

Зсуви на водних об'єктах в басейні р. Рось не зафіксовано.

Підтоплення населених пунктів не зафіксовано.