

Інформація про водогосподарську обстановку в басейні річки Рось з 07.07.2026 по 14.07.2026 року

1. Гідрометеорологічна обстановка

1.	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок	У басейні р. Рось протягом періоду з 7 по 14 липня переважала типова літня погода. На початку тижня утримувалася сонячна та спекотна погода, надалі спостерігалось збільшення хмарності, місцями проходили короточасні дощі та грози. Температурний режим залишався характерним для середини літа, без тривалих різких похолодань. Упродовж періоду нічна температура повітря коливалася в межах $+16,0...+20,0$ °С, денна — $+27,0...+31,0$ °С. Наприкінці тижня внаслідок проходження атмосферних фронтів температура повітря дещо знизилася, а короточасні опади та грози сприяли послабленню спеки. Загалом погодні умови були сприятливими та відповідали кліматичній нормі для цього періоду року. Опадів випало: верхня течія, с.Косівка 1,0 мм. Дощ. Середня течія м.Біла Церква 6,0 мм. Дощ. Нижня течія м.Корсунь-Шевченківський 2,3 мм. Дощ. Станом на 14.07.2026р. витрати води на основних притоках р. Рось (в гирлі) складалі: р. Роставиця 0,40 м³/с; р. Роська 0,17 м³/с; р. Молочна 0,04 м³/с; р. Кам'янка – 0,15м³/с; р. Протока - 0,00 м³/с.
2.	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація.	Інформація щодо погіршення якості води не надходила. Гідрогеологічна ситуація – задовільна, проявів підтоплення не виявлено.

3. Робота водогосподарського комплексу

3.	Робота водогосподарського комплексу	Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі РОВР річки Рось та водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об'єктів, аналіз, систематизація та передача інформації. Про стан водогосподарської обстановки на водних об'єктах інформується керівництво офісу, БУВР середнього Дніпра, Кризовий центр Держводагентства.
3.1.	Робота насосних станцій (об'єми перекачаної чи поданої води), каналів та ГТС	Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, гідроспорудах, що перебувають на балансі управління виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води шлюзами та ГТС.
3.2.	Режим роботи ГЕС на водосховищах	ГЕС на річках: На водосховищах річки Рось ГЕС працювали: на Косівському в режимі притокових витрат, на Щербаківському в режимі притокових витрат, на Дибинецькому в режимі притокових витрат, на Богуславському в режимі притокових витрат, на Стеблівському в режимі притокових витрат, на Корсунь-Шевченківському в режимі притокових витрат На водосховищах річки Роставиця ГЕС працювали: на Трубіївському в режимі наповнення до НІР, на Голуб'ятинському в режимі притокових витрат, на Дулицькому в режимі притокових витрат.

4. Пропуск повені і паводків

4.	Пропуск повені і паводків: (введені ступені проти паводкового захисту)	На даний час в басейні р. Рось повенева ситуація відсутня.
----	--	--

5. Інформація про надзвичайні ситуації (НС)

5.	Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи	Інформація про НС не надходила
----	---	--------------------------------

	ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації.	
--	--	--

ІНФОРМАЦІЯ ПО ГІДРОПОСТАХ
НА РІЧЦІ РОСЬ
на 14.07.2026 року

<i>Річка-пост</i>	<i>Витрати води м3/с</i>	<i>Фактичний рівень води, см</i>	<i>Фактичний рівень води, м БС</i>	<i>Відмітка заплави, м БС</i>
р. Рось м. Корсунь-Шевченківський	2,00	3,58	-	-
р. Рось м. Богуслав	2,30	0,20	127,20	128,60
р. Рось с. м. т. Володарка	1,00	0,68	165,56	166,20